

-FK1-
STAD; DN32
1500 kg/h
20 kPa
2,8

-FK2-
STAD; DN20
290 kg/h
10 kPa
1,8

Beszabályozó szelep adattábla:

-.-
STAD DNXY
XXXX kg/h
YYYY Pa
X,Y

- Strang(szelep) azonosító száma
- Beszabályozó szelep mérete
- Strang tömegárama [kg/h]
- Fojtandó nyomás [Pa]
- Beszabályozó szelep előbeállítási értéke

Beszabályozó szelepek (TA-STAD, HERZ) beépítésekor betartandó védőtávolságok:

Előtte 5*D; utánna 2*D védőtávolság!!! (D-a szelep névl. mérete.)



MEGJEGYZÉS:

- Radiátor visszatérő csavarzatok esetén kivitelezőnek ellenőrízni kell, hogy NYITVA legyenek teljesen!
- MŰSZERES BESZABÁLYOZÁS MINDENKÉPPEN JAVASOLT!
- A magas pontokra légtelenítőt szükséges tenni.
- Műszeres beszabályozás alatt a termofejeket le kell venni.
- A radiátorokra HEIMEIER V-EXACT II típ. előbeállítható termosztatikus szelepeket kell tenni.
- A radiátorszelepeket a terveken feltüntetett értékekre kell betekerni!
- A fűtetlen helységekben futó vezetékeket szigetelni kel Armacell csőhéjjal!
- A kondenzvízet a legközelebbi csatornába kell elvezetni
- A FŰTŐKÖZEG A KAZÁNGYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MINŐSÉGŰ KELL LEGYEN

JELMAGYARÁZAT:

- HMV vezeték
- Hidegvíz vezeték
- Hőszigetelés jelölés
- Szekunder fűtési előremenő vezeték (60/50°C)
- Szekunder fűtési visszatérő vezeték (60/50°C)
- Statikus beszabályozó szelep, mérőcsonkkal, TA-STAD
- Elzáró szerelvény
- Szennyfogó szűrő
- Szivattyú
- Meglévő, megmaradó vízmérő
- Biztonsági lefúvató szelep
- Manométer
- t[°C] Hőmérő

Keletkező átl. kondenzvíz mennyiség	Liter / nap
19 kW	10 – 12
26 kW	11 – 13
35 kW	15 – 17

A kondenzvíz-csatlakozás bekötése a csatornahálózatba



Beruházás címe: 2011 Budakalász, Budai út, 10

Megrendelő:

Budakalász Város Önkormányzata

Projekt megnevezés:

Budakalász - Bölcsöde
Fűtéskorszerűséti terve

Tervlap megnevezése:

Kazánházi kapcsolási rajz

Tervező:

goodwill energy

Goodwill Enegy Zrt.

1162 Budapest
Timur u. 72
Tel/fax.: (1)-321-1173
info@gwenergy.hu

Jaksa Katalin
Gépészmérnök

Sőregi Ottó
Gépészmérnök tervező
G-01-15557

Dátum:	Terv fajta:	Lapméret:	Lépték:	Tervlap azonosító:
2017.05.12.	Kiviteli terv		M 1:50	GF-03