



## JELMAGYARÁZAT:

	HMV vezeték
	Hidegvíz vezeték
	Hőszigetelés jelölés
	Szekunder fűtési előremenő vezeték (60/50°C)
	Szekunder fűtési visszatérő vezeték (60/50°C)
	Termosztatikus radiátorszelep
	Elzáró szerelvény
	Statikus beszabályozó szelep, mérőcsonkkal, TA-STAD
	Szennyfogó "Y" szűrő
	Szűkítő
	Felsőálló vezeték
	Talajba fektetett csövek kiállása

## MEGJEGYZÉS:

- A méretezett szekunder hőfoklépcső: 60°C/50°C
- Radiátor visszatérő csavarzatok esetén kivitelezőnek ellenőrizni kell, hogy NYITVA legyenek teljesen!
- MŰSZERES BESZABÁLYOZÁS MINDENKÉPPEN JAVASOLT!
- A magas pontokra légtelenítőt szükséges tenni.
- Műszeres beszabályozás alatt a termőfejeket le kell venni.
- A radiátorokra HEIMEIER V-EXACT II típusú előbeállítható termostatiikus szelepeket kell tenni.
- A radiátorszelepeket a terveken feltüntetett értékekre kell betekerni!
- A FŰTŐKÖZEG A KAZÁNGYÁRTÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT MINŐSÉGŰ KELL LEGYEN!

Beruházás címe: 2011 Budakalász, Budai út, 10

Megrendelő: <b>Budakalász Város Önkormányzata</b>			Tervező:  <b>Goodwill Energy Zrt.</b> 1162 Budapest Timur u. 72 Tel/fax.: (1)-321-1173 info@gwenery.hu		
Projekt megnevezés: <b>Budakalász - Bölcsöde Fűtése korszerűsítési terve</b>					Jaksa Katalin Gépészmérnök
Tervlap megnevezése: <b>Kétszintes rész - földszinti - fűtési alaprajz</b>					Sőregi Ottó Gépészmérnök tervező G-01-15557
Dátum: <b>2017.05.11.</b>	Terv fajta: <b>Kiviteli terv</b>	Lapméret: <b>A3</b>	Lépték: <b>M 1:50</b>	Tervlap azonosító: <b>GF-02/2</b>	