



2011 Budakalász, Petőfi tér 1.
telefon: +36 26 340-266 | +36 26 340-514
e-mail: info@budakalasz.hu
www.budakalasz.hu

Iktatószám: 7/27-2/2024.

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás kérés megadása

Tisztelt Címzett!

Budakalász Város Önkormányzata, mint Ajánlatkérő „Budakalász, Kántor utca (József Attila u. – Kertész u.) között járdaépítés” tárgyú beszerzési eljárással kapcsolatban beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérést a mellékelt „Kiegészítő_tájékoztatás” dokumentumban foglaltak szerint adja meg.

Kérem, hogy a fentiek figyelembevételével szíveskedjenek ajánlatukat megtenni.

Budakalász, 2024. március 26.

Tisztelettel:

Melléklet:
Kiegészítő tájékoztatás

Nád Lilla
csoportvezető


Pályázati és Beszerzési Csoport



Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlatkérő:	Budakalász Város Önkormányzata
A beszerzési eljárás tárgya:	Budakalász, Kántor utca (József Attila u. – Kertész u.) között járdaépítés
Eljárásrend és eljárástípus:	közbeszerzési értékhatár alatti nyílt beszerzési eljárás

Ajánlatkérő a feltett kérdésre az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja, figyelemmel az ajánlatkérés 16. pontjára:

S.sz.	Kérdés beérkezése	Kérdés	Válasz
1.	2024.03.22.	<p>Az ajánlatkérésben az alábbi mondat szerepel: „A tervezési szakaszon a Kántor utcában a baloldalon süllyesztett szegély, a jobb oldalon K szegély építendő.” Tájékoztatást szeretnénk kérni, hogy pontosan hova építendő, és egyúttal felhívnánk a figyelmet, hogy az árazatlan költségvetésben nincs ilyen tétel.</p>	<p>A Kántor utcai járda tervezési szakaszán a bal oldalon kerti szegély építendő, míg a jobb oldalon az úttest és a járda között kiemelt szegély, illetve kerti szegély kerül elhelyezésre a helyszínrajzon látható jelölésnek megfelelően, a kiírásban megadott hossz méretekkel. A költségvetés helyesen tartalmazza a megépítendő mennyiségeket.</p>
2.	2024. 03. 25	<p>A József Attila u. és a Kántor u. csatlakozásánál található ingatlan esetében a kerítés felett átnyúló tető és a tető alatti kerítésszakasz érintett-e a bontással?</p>	<p>A 1619 hrsz ingatlant érintő tervlapon jelzett meglévő kerítés bontás 4 m hosszban történik. A kerítésbontással nem érintett a Kántor utca felé az épületnél lévő további kerítés, így ezen kerítésszakasz felett a kerítésen túlnyúló előtető elbontása nem képezi Vállalkozó feladatát.</p> 

Budakalász, 2024. 03. 26.