

Kiegészítő tájékoztatás

Ajánlatkérő:	Budakalász Város Önkormányzata
A beszerzési eljárás tárgya:	Egyéb utakkal kapcsolatos feladatok ellátása keretmegállapodás alapján 3. rész
Eljárásrend és eljárástípus:	közbenszerzési értékhatar alatti nyílt beszerzési eljárás

Ajánlatkérő a feltett kérdésekre az alábbi kiegészítő tájékoztatást nyújtja:

S.sz.	Kérdés beérkezése	Kérdés	Válasz
1.	2025.06.06.	Milyen térkővel kell javítani majd az útburkolatot, ott ahol nem Önök biztosítják?	Mindig a már beépített és színben azonos térkő fajtával kell javítani. Ez a városban sok féle és fajta lehet, a javításoknál ezt vegyék figyelembe.
2.	2025.06.06.	A burkolt árok helyreállításánál célszerűbb lenne m2 árat adni, mert eltérő méretű elemek lehetnek és így nem határozható meg könnyedén.	Ajánlati felhívás módosításra kerül, m2 ár kerül a kiírásba.
3.	2025.06.06.	Milyen átmérőjű az áteresz, amit tisztítani, felújítani kell?	Jellemzően útcsatlakozásoknál alkalmazott átereszekről lehet szó, 200 mm – 500 mm csőátmérő között, beton vagy PVC csőből. Csere esetén az átereszeket 200-500 mm PVC csőből kell teljesíteni
4.	2025.06.06.	Mekkora mérete van a rácsos víznyelőfolyókának?	Rácsos víznyelő és folyóka esetén jellemzően a közutakon beépített 200 mm-400 mm rácsos folyókát és a 20 cm*20 cm – 50 cm*50 cm közötti víznyelőket kell érteni. Ettől lehet néhány eltérő, egyedi méretű kialakítású folyóka, melynek mérete egyedi, de nem nagyobbak általában 600 mm-nél.

Budakalász, 2025. június 12.