





Jelmagyarázat/Legend:

- Friss/Befujt levegő
- Elszívott levegő
- Spirálkorcolt légcsatorna vezeték
- Sonodec–25 flexibilis légcsatorna vezeték
- pm2400 Légcsatorna alsósíkja a padlószint felett
- Ablak tokba épített résszellőző

MEGJEGYZÉS:

- Méretek a kivitelezés megkezdése előtt a helyszínen ellenőrizni kell!.
- A kivitelezéshez szükséges áttörések, épület tartószerkezethez csővezetékek ill. légcsatorna rögzítése és a szükséges furások és dűbelek elhelyezése csak statikus tervező jóvá hagyásával készíthetők el.
- Fontos, hogy a kivitelezés során az állmennyezet monolit részei fölé ne kerüljenek olyan szerelvények , berendezések melyek karbantartást igényelnek.
- Anemosztátok pontos helyét az épitész állmennyezet kiosztási terv szerint
- A szellőzőgépházban minden légcsatornát 10 cm vtg. alukasírozott ásványgyapot szigeteléssel kell ellátni.
- Minden födémáttörést szerelés után tűzbiztos TH=1,5 órás födémlezárással kell ellátni!
- Minden faláttörést TH=1,5 órás tűzbiztos fallezárással kell ellátni!
- Hűtési csővezetékek szigetelése Armaflex AC (páranzáró hőszigetelés).
- A szerelés megkezdése előtt az esetleges ütközések elkerülése érdekében egyeztetni kell a többi szakággal.
- A csőbilincsek hőhídmentesek legyenek.
- Akna falon való átvezetést tűzgátló szigeteléssel kell ellátni.

Revízió	Rész	Változás rövid leírása	Dátum
R02		WC elszívás módosítása környek megfelelően	2025.07.10.

Megjegyzés:
- A terv ±0,00 szintje = 104,95 Bmf. a tervezett főkiszinti bejárati padlóvonal síkja.

terv megnevezése:
Közösségi ház kialakítása
2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.
Hrsz.: 1716

terv típus:
KIVITELI TERV

építtető:
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011 Budakalász Petőfi tér 1.

generál tervező:
ZACC ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
1038 Budapest, Ürömi út 23.
telefax.: 36 1 872 22 12
e-mail: zacc@zaccepitesziroda.com

tervezők:

VIZER BALÁZS	É1-01-2355
BORS ANDRÁS	É1-08-0452
CSEH ANDRÁS	É-10-0289
LASZTÓCZI PÉTER	É1-01-4453
építőmérnök: SAMI ZINAEDDIN	G-01-7975
elektromos: BÓJTE FERENC	V-13-9551

terv típus:
ÉPÜLETGÉPÉSZET

dátum:
2025. 05. 07.

tervlap megnevezése:
épület | fázis | szakág | alcsoport | rész | munkaszám
BKH- KT- GE - AL-SZ-R01
SZELLŐZÉS

léptékek:
1:50

kiadás:
01

revízió:
R02