

JELMAGYARÁZAT:

- Fűtési előremenő vezeték 65°C (Tuboitt hőszigeteléssel)
- Fűtési visszatérő vezeték 50°C (Tuboitt hőszigeteléssel)
- Fűtési légfűtlenítő vezeték
- Fűtési tágulási vezeték
- Hőszigetelés csővezetékén
- Automata légfűtlenítő szelep gömbcsappal
- Légedény
- Fix megfogás (pl. Hilti MFP1 fixpont csomag alkalmazva)
- Flexibilis bekötés
- Elzáró szelep
- Gömbcsap
- Beszabályzó szelep (mérés csontokkal); TA—STAD vagy TA—STAF típusú
- Visszacsapó szelep
- Gumi kompenzátor fűtési csővezetékben szerelve
- Hőromjórátú motoros szelep
- Tömlővéges üritőcsap

Megjegyzés:
- A lev. ±0.00 szintje = 104,95 pmt. a tervezet földszini beljáratí padlóvonal síkjá.

terv megnevezése:
Közösségi ház kiakikítása
2011 Budakalász, Táncsics Mihály u. 1.
Hrsz.: 1716

terv típus:

KIVITELI TERV

építető:
BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2011 Budakalász, Petőfi tér 1.

generál tervező:
ZACC ÉPÍTÉSZIRODA KFT.
1038 Budapest, Újómi út 23.
telefon.: 36 1 872 22 12
e-mail: zacc@zaccepitesziroda.com

tervezők:
VIZER BALÁZS É1-01-2355
BORS ANDRÁS É1-08-0452
CSEH ANDRÁS É-10-0289
LASZTÓCZI PÉTER É1-01-4453
épületgépész:
SAMI ZINAEDIN G-01-7975
elektronikusár:
BOUTE FERENC V-13-9551

terv típus:	gálum:
ÉPÜLETGÉPÉSZET	2025. 05. 07
tervlelap megnevezése:	lépték:
BKH- KT- GE - CT-FT-R01	1:50
FÜTÉS	kiadás: 01
FÜGGŐLEGES CSŐTERV	revízió: R01

